

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника отдела по  
Партизанскому городскому  
округу ДТСР



Е.В. Чиркина

«29» марта 2019г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ \_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа

1.2. Адрес объекта: с.Авангард ул.Вишневая д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 793,1 кв.м

- часть здания - ;этажей (или на - этаже) - кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5956,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год, капитального 2021 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа

Юридический адрес организации (учреждения): 692871, Российская Федерация, Приморский край , г. Партизанск, с.Углекаменск, улица Советская, 46-а.

1.7. 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Партизанского городского округа

г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28, тел (факс) 8(42363)6-21-38, электронный адрес: [gorono@partizansk.org](mailto:gorono@partizansk.org)

## II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 60 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов : инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

## III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Нет
5	пандусы	Имеются
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да

11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	Нет

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Есть
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида	Нет

	по территории объекта работником организации	
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	Нет

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <sup>1</sup>	Сроки
1	<b>Территория, прилегающая к зданию (участок):</b> Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	<b>2019-2024</b> <i>при наличии финансирования для выполнения плановых работ</i>
2	<b>Вход (входы) в здание:</b> Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и	<b>2019-2024</b> <i>при наличии финансирования</i>

<sup>1</sup> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №7» ПГО

В.Г. Анненкова

«25» марта 2019 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: с.Авангард, ул.Вишневая д.8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 793,1 кв.м
  - часть здания - ;этажей (или на - этаже) - кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5956 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год, капитального 2021 год
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с.Углекаменск, ул.Советская, д.4б-а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Партизанского городского округа

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 тел (факс) 8 (42363) 6-21-38 электронный адрес: [gorono@partizansk.org](mailto:gorono@partizansk.org)

## **2.Характеристика деятельности ОСИ**

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, услуги по дневному присмотру и уходу за детьми

2.3 Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на ОСИ

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): 60 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## **3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

Автобус № 101,остановка с.Авангард

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.,

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет*

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 4. Управленческое решение

#### (рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на карте доступности Субъекта Российской Федерации согласовано**

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» ПГО \_\_\_\_\_ В.Г.Анненкова

тел (842363) - 6-13-97

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отдела по  
Партизанскому городскому  
округу ДТСП



*Е.В. Чиркина*  
Е.В. Чиркина

«27» марта 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

«27» марта 2019 г.

**г. Партизанск Приморский край**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа

1.2. Адрес объекта: с. Авангард ул. Вишневая д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 793,1 кв.м

- часть здания - ;этажей (или на - этаже) - кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5956 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год капитального 2021 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Углекаменск ул. Советская д.46-а

## 2. Характеристика деятельности ОСИ

### Дополнительная информация – Образование

(здравоохранение, социальная защита, образование, физическая культура и спорт, культура, ЖКХ, транспорт)

## 3. Состояние доступности ОСИ

### 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 101, остановка с.Авангард

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет – нет*

### 3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О,С) в связи с тем, что отсутствуют поручни, нет кнопки вызова персонала, на лестнице отсутствуют противоскользящие покрытия, на пути движения отсутствует схема расположения кабинетов, в туалетных комнатах маленьких размеров отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт и Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт и капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2019-2020 гг

в рамках исполнения Программа развития детского сада

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность ОСИ для получения услуг для всех категорий инвалидов и частично для инвалидов колясочников

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов и частично для инвалидов колясочников.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на комиссии не требуется

4.4.2.Согласование работ с надзорными органами требуется

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата - Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту, вход на территорию объекта | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                                       | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании                                       | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                              | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                             | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                       | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 13 на 14 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель  
рабочей группы:  
Заведующий

\_\_\_\_\_ В.Г.Анненкова

Члены рабочей группы:  
заместитель заведующего по АХЧ

\_\_\_\_\_ Ю.С.Пугач

делопроизводитель

\_\_\_\_\_ Т.Ю.Лахно

В том числе:

Уполномоченный представитель  
Приморской краевой общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов

\_\_\_\_\_ С.М. Давлячина

Начальник отделения учета выплат  
и реализации социальных программ  
отдела по ПГО ДТСП

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №7» ПГО  
№ \_\_\_\_\_  
от «    » \_\_\_\_\_ 2019 г.

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО,  
село Авангард, ул. Вишневая д.8  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Неровный асфальтовое покрытие	К,О,С	Ремонт асфальтового покрытия	ТР

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	3	-	К,О,С	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К, О	Определить зону для парковки выделить места для инвалидов	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН, организация мест отдыха на участке	К,О,С		ТР, КР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г,У), ДУ-И(К,О,С)		1,2	Текущий ремонт и капитальный ремонт


\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: перед входом на территорию требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия на прилегающей территории для обеспечения доступа ко всем входам в здание необходимо нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание, оборудование мест отдыха.**

Для оборудования стоянки требуется дополнительное архитектурно -  
техническое решение и согласование с администрацией ПГО.

**Фото №1: Вход на территорию**



**Фото №2: Пути движения на территории**



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №7» ПГО  
№ \_\_\_\_\_  
от «    » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО

село Авангард, ул. Вишневая д.8

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Отсутствуют горизонтальные поручни	все	Оборудов ать поручни	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	4				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Требования к двери: контрольные устройства – легкоуправляемые, легкодоступные ,с обеих сторон.	все		

				Тамбур- покрытие пола:- твердое, не  допускающее скольжения при намокании, дренажные и водосборные решетки			
--	--	--	--	---	--	--	--

## II. Заключение по зоне:


Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	3	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус и горизонтальные поручни на входной двери, а также установить кнопку вызова сотрудников для инвалидов колясочников.

### Фото №3: Входа (входов) в здание



**Фото №4: Тамбур**



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №7» ПГО  
№ \_\_\_\_\_  
от «    » \_\_\_\_\_ 2019 г.


**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО  
село Авангард, ул. Вишневая д.8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	6	Отсутствие информации о размещении кабинетов, пути движения, отсутствуют места отдыха	все	Разместить информацию, оборудовать места отдыха	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	5	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует пандус	К	Установка пандуса	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
	Общие требования к зоне				На каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, должны быть оборудованы зоны отдыха	О,К		

**Фото № 5: Лестница (внутри здания)**



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И(К,О,С)	-	4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** разместить информацию о месте нахождения кабинетов кабинетов, обозначить пути движения , установить пандус.

**Фото №6: Пути (путей) движения внутри здания**



Приложение 4. (I)  
 К Акту обследования ОСИ  
 К паспорту доступности ОСИ  
 МБДОУ «Детский сад №7»  
 ПГО

№ \_\_\_\_\_  
 от «    » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №7» ПГО

село Авангард ул.Вишневая д.8

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-		все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все		Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Нет	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №7»  
ПГО

№ \_\_\_\_\_  
от «        » \_\_\_\_\_  
2019г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО

село Авангард, ул. Вишневая д.8

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	7	туалетная комната маленьких размеров, отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников. Отсутствует универсальная кабина	К.О.С.	Оборудование туалетной комнаты, установка тактильного или светового табло	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне			Доступная кабина должна быть оборудована не менее: ширина – 1,65м. глубина – 1,8м. ширина двери – 0,9м., крючки для одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги	О,С,К		
--	-------------------------	--	--	--	-------	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И(Г,У),ДЧ-И(О,С), ВНД (К)	-	6	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

### Фото № 7: Санитарно-гигиенические помещения



					световые средства информации,		указатели движения, световые средства информации,	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует система сигнализации об опасности, размещаемая в помещениях предназначенных для инвалидов всех категорий	все	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	С.О.	Разместить тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	Т.Р.
	Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения	все		

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении мероприятий по обеспечению системой средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, а так же при условии оборудования пандуса на первом этаже и оборудования туалетной комнаты, объект будет доступен всем категориям инвалидов.

**Фото №8 Цветной стикер «Вход»**

